400kV

Bara-patak

JELMAGYARÁZAT:

meglévő	tervezett	
400kV		400 kV-os villamosenergia átviteli hálózat az oszlop tengelyétől mért 39-39 m-es biztonsági övezettel
Kf		22 kV-os villamosenergia légvezeték az oszlop tengelyétől mért 6-6 m-es biztonsági övezettel
Gfk		Középnyomású földgázvezeték
		Bontandó középnyomású földgázvezeték

É

Ez a terv a KÉSZ Tervező Kft. szellemi tulajdona, amely védelmét jogszabály biztosítja.

KÉSZ KÖZMŰ ÉS ENERGETIKAI TERVEZŐ KFT.
1016 Budapest, I. Naphegy utca 26. Tel.: 489-0365
Email: kozmu@kesztervezo.hu

Munkaszám: 9-T/2026
Módosítás:

Megbízó: PESTTERV Kft.
1085 Budapest, Kőfaragó utca 9.

Tervfázis: Javaslat

A munka megnevezése: **ŐRBOTTYÁN TELEPÜLÉSTERV MÓDOSÍTÁSA**
71-es vasútvonal korrekciójához kapcsolódóan

Tervszám: KF-E

A munkarész megnevezése: **Közmű és elektronikus hírközlés alátámasztó javaslat:**
ENERGIAKÖZMŰVEK

Méretarány: M=1: 8 000

Tervezők:
Bíró Előd
Csima-Takács Judit
Dessewffy Márton
Herczik Eszter
Szolóczki Bálint
Ziman Gergely

Szakági vezető tervező: Bíró Attila
MK: 01-2456,
TV-T, TE-T, TH-T

Szakági vezető tervező: Hanczár Zsoltné
MK: 01-2418,
TV-T, TE-T, TH-T

Ügyvezető: Hanczár Zsolt

Dátum: 2026. március